

För fullständig
sammanställning,
se SSF 200

Skyddsklass 1

Ingen eller liten mängd
stöldbärlig egendom

Skyddsklass 2

Större mängd stöldbärlig
egendom

Skyddsklass 3

I huvudsak stor mängd
stöldbärlig egendom

Väggar Golv Tak

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Betong | minst 75 mm | minst 100 mm | minst 100 mm |
| Sten | minst 120 mm | minst 200 mm | minst 250 mm |
| Lättbetong | minst 150 mm | minst 250 mm | uppfyller ej kraven |
| Regelkonstruktion | A Dubbla byggskivor med 1 mm stålplåt B 12 mm + 12 mm plywood | A Dubbla byggskivor med 1 mm stålplåt B 12 mm + 24 mm plywood | A Dubbla byggskivor med 2 mm stålplåt B - |

Dörrar

| | | | |
|---|--|--|--|
| SSF 1078 (ink låsenhet) | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
| SS-EN 1627 (exkl låsenhet) | RC 2 + lås enligt "Lås och beslag" nedan | RC 3 + lås enligt "Lås och beslag" nedan | RC 4 + lås enligt "Lås och beslag" nedan |
| | Dörrar ska monteras enligt tillverkarens monteringsanvisningar | Dörrar ska monteras enligt tillverkarens monteringsanvisningar | Dörrar ska monteras enligt tillverkarens monteringsanvisningar |
| Förstärkning av befintlig dörr | Stålplåt på båda sidor, sammanlagt minst 1 mm | Stålplåt på båda sidor, ena sidan minst 1 mm | - |
| Gallergrind i kombination med klassad dörr | A Enligt SSF 033 B SS-EN 1627 RC 2 | A Enligt SSF 033 B SS-EN 1627 RC 3 | A Enligt SSF 033 B SS-EN 1627 RC 4 |

Fönster

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|---|
| SS-EN 1627 | Klass RC 2N | Klass RC 2N | Klass RC 2N |
| Glas enligt SS-EN 356 | Lägst klass P1A | Lägst klass P1A | Lägst klass P1A + P7B |
| Öppningsbart fönster | Stängt och invändigt reglat | A Försedd med lås B Inkrypningskydd | Försedd med dubbla lås Inkrypningskydd obligatoriskt |

För fullständig
sammanställning,
se SSF 200

Skyddsklass 1

Ingen eller liten mängd
stöldbegärlig egendom

Skyddsklass 2

Större mängd stöldbegärlig
egendom

Skyddsklass 3

I huvudsak stor mängd
stöldbegärlig egendom

Lås Beslag

Godkänd låsenhet enligt
SSF 3522

1 st. Lägst klass 3

1 st. Lägst klass 3 med
förstärkningsbehör lägst klass 4

2 st. Lägst klass 3 med
förstärkningsbehör lägst klass 4

Hänglås Hänglåsbeslag

SSF 014 (hänglås)
i kombination med SSF 018

1 st. Invändig låsning, klass 3
1 st. Utvändig låsning, klass 4

1 st. Invändig låsning, klass 3
1 st. Utvändig låsning, klass 4

2 st. Invändig låsning, klass 3
2 st. Utvändig låsning, klass 4

SSF 018 (hänglåsbeslag)
i kombination med SSF 014

1 st. Invändig låsning, klass 3
1 st. Utvändig låsning, klass 4

1 st. Invändig låsning, klass 3
1 st. Utvändig låsning, klass 4

2 st. Invändig låsning, klass 3
2 st. Utvändig låsning, klass 4

Inkrypningskydd

-

Alternativ till låsning av t.ex.
fönster

Krav för fönster och andra
öppningar.

Galler och jalusi

Lägst klass 3 enligt SSF 012 eller lägst RC 4 enligt SS-EN 1627.

Laminerat glas

Minst P7B enligt SS-EN 356.

Polykarbonat

Finns idag ingen norm.

Öppningsbara
inkrypningskydd

Ska låsas med godkänd låsenhet eller hänglås i lägst klass 3 enligt SSF 014.

Utrymning

Samråd med räddningstjänst och försäkringsbolag eller annan kravställare.